

40018 PA-COAP-CLP

ESPECIFICACIONES

Interruptor*

120 V~ 60 Hz 15 A

Contacto

127 V~ 60 Hz 15 A

Construcción de micro distancia de la
abertura μ^*

INSTRUCCIONES

LEA ANTES DE INSTALAR:

1. Pelar los cables aproximadamente 1.6 cm
2. Conectar los cables de acuerdo al diagrama de cableado. Si se cuenta con cable de tierra física, conecte al tornillo verde (en caso de no tener este cable, hacer caso omiso).
3. Enroscar los alambres 3/4 de vuelta alrededor de los tornillos terminales. Apretar firmemente los tornillos sobre el alambre enroscado.
4. Montar el producto, después montar la placa en la pared.
5. Volver a conectar la corriente eléctrica.

Para mejores resultados utilice caja marca Volteck.

⚠ADVERTENCIA

Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad. No sobrepase la corriente indicada. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños para prevenir cualquier riesgo de asfixia.

⚠WARNING

Before installing, interrupt the passage of energy through the circuit breaker or fuse. Make sure that the circuit is not energized and that the area is dry. Do not exceed the indicated current. Maintain plastic bag out of reach of babies and children to avoid risk of suffocation.

02-2024



Incluye tornillería.