46007
APTR-CL

ESPECIFICACIONES
120 V~ 60 Hz 15 A
Construcción de micro distancia de la abertura µ

INSTRUCCIONES
LEA ANTES DE INSTALAR:

1. Pelar los cables aproximadamente 1,6 cm
2. Las terminales sólo aceptan conductores sólidos de cobre 2,0 mm^2 (14 AWG). Insertar los conductores en los orificios redondos.
3. Conectar los cables de acuerdo al diagrama de cableado.
4. Si se tiene que cambiar el interruptor, apoyar la punta de un desarmador pequeño en la ranura de liberación y liberar el alambre gradualmente. Si la terminal se daña, no volver a usarlo.
5. Montar el producto, después montar la placa en la pared.
6. Volver a conectar la corriente eléctrica.

Para mejores resultados utilice caja marca Volteck®

⚠ ADVERTENCIA Antes de iniciar la instalación, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad. No sobrepase la corriente indicada. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños para prevenir cualquier riesgo de asfixia.

⚠ WARNING Before installing, interrupt the passage of energy through the circuit breaker or fuse. Make sure that the circuit is not energized and that the area is dry. Do not exceed the indicated current. Maintain plastic bag out of reach of babies and children to avoid risk of suffocation.

7 501206 656440

06-2022
Incluye tornillería.